



- DOMOVÉ PŘÍPOJKY (DP)**
- 2m - DP realizovaná závesným káblom AYKYz
 - 2m - DP realizovaná káblom uloženým v zemi
 - Z - ukončenie DP na strešniku s kotvou
 - Z - ukončenie DP na konzole
 - VSKP - kód rozsahu úprav DP
- LEGENDA - Armatúry pre vodič NFA2X**
- OB+hak - objímka s háčkom
 - OB+phak - objímka s predĺženým háčkom
 - PK+hak - praporečková konzola s háčkom
 - OB+oko - objímka s okom
 - OB+2xoko - objímka s dvoma okami
 - KS - katevná svorka OKBA
 - NS - palokotevná svorka ELBA
 - ZS6 - závesná svorka ENSTO SO 130
 - ZS9 - závesná svorka ENSTO SO 136

- KÓDY ROZSAHU MONTÁŽE DOMOVÝCH PŘÍPOJK**
- V - Výmena vodičov domovej pripojky
 - P - Nová poisťková skrinka na stĺpe
 - P2 - Nová poisťková skrinka na stĺpe pre dvoch odberateľov
 - Z - Znovumontáž jestvujúcej DP
 - K - Nová kotva strešnika
 - E - Nová vzpera strešnika
 - - Odberatelia so spoločnou poisťkovou skrinkou

- Číslovanie podporných bodov je len pre potreby projektu
- Legenda podzemné inžinierske siete**
- telekomunikačné káble v správe ST Poprad
- Podzemné vedenia sú zakreslené len informatívne. Pred začatím výkopových prác je potrebné prizvať správcov inžinierskych sietí na ich vytýčenie.

Mechanické napätie izolovaných NN vodičov pri +10°C: NFA2X 4x120+25 - 9 MPa
 NFA2X 4x35 - 7 MPa
 NFA2X 2x25 - 7 MPa

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : I-2 (VN), STREDNÁ (NN)
 ZNEČISTENIE OBLASTI: MALE - Z I.
 VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz
 NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C
 VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

- OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:**
- BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1):**
- ochrana pred priamym dotykom - umiestnením mimo dosahu
 - ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnením
- OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):**
- samočinné odpojenie napájania
 - dvojitá alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností
 © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter Zlaczki	SAKA	
VEDÚCI PROJEKTANT	Ing. Peter Zlaczki		
PROJEKTANT	Ing. Peter Zlaczki		
VEDÚCI VÝKRESNÍK	Ing. Peter Frák		
STAVEBNÍK	Východoslovenská distribučná a.s.		
MESTO STAVBY	Osturňa	STUPEŇ	PROJEKT
NÁZOV STAVBY	Osturňa - stredná časť - TR, VN, úprava NN	ČÍSLO ZÁKAZKY	IP-8774
		DATEM	03/2017
		FORMÁT	6x A4
NÁZOV VÝKRESU	Montážny plán 3	MERKA	1 : 1 000
			4